

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 1 от «08» сентября 2014года

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы»

пер. Нефтяников № 3, г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629001, тел.(34938) 23025

Муниципальное образование _____ г.Муравленко_____

1. Ведомственная принадлежность объекта _____ Управление образования Администрация г. Муравленко _____

2. Вид деятельности * _____ Образовательная _____

3. Форма собственности объекта _____ Муниципальная _____

4. Размещение Объект состоит : _____ одно здание, 3 этаж, цокольный этаж – административный год 2013 года постройки _____

5. Объем предоставляемых услуг всего на 300 воспитанников _____

Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

5.1. В том числе для МГН _____ Нет _____

Указывается количество МГН

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещ ения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Габариты площадки: ширина X глубина	К	Не менее 220 X 220 см.	285X131см.	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см.	К, О, З	Наличие	Есть	
	Нескользящее покрытие	К, О, З	Наличие	Есть	
	Навес	К, О	Наличие	Есть	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, З, С	наличие	Есть	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	З	60 см.	Есть	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	З	Наличие	Отсутствует	Ремонт
	Поручни с двух сторон: - на высоте; - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О О, З О, З	Наличие 85-95 см. Не менее 30 см.	Есть	
	Пандус наружный			Есть	
	Ширина марша	К	Не менее 100 см.		
	Уклон	К	Н/Л- не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	Не более 80 см.		
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150 X 150 см Не менее 150 X 150 см		
№№	Наименование элементов объекта	Категория	Норматив доступности,	Фактическая	Рекомендуемые

помещения по плану БТИ		инвалидов, для которых установлен норматив	установленный для инвалидов, в единицах измерения	величина, наличие	мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см. 85-90 см. Не менее 30 см	Есть	
	Нескользящее покрытие	К, О	Наличие	Есть	
	Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	Наличие	Есть	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина X ширина	К	Не менее 220 X 180 см.	285 X171см.	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету; - высота порога наружного, внутреннего.	К К	Не менее 90 см. Не более 2,5 см	Р 125см. 1,0 см	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ
на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры/холлы/рекреации				
	Ширина полосы движения при открытых	К	Не менее 120 см.	150 см.	

	дверях кабинетов				
	Разворотные площадки	К	Не менее 150 X 150 см.	500X900см.	
	Место отдыха и ожидания - для лиц с нарушением ОДА (О), расстояние от сидения до полосы движения - для колясочников, размеры глубина X ширина	К, О, З, С О	Не реже, чем через 25 м не менее 1 на этаж не менее 60 см. 150 X 90	Есть 60см. 150X90см.	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	З	Не более 10 см.	10см.	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)			Есть	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	З	60 см.	Есть	
	Контрастная окраска крайней ступени	З	наличие	Отсутствует	Ремонт
	Поручни с двух сторон: - на высоте; - горизонтальные завершения сверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	О, З О, З О, З	Наличие 85-90 см. Не менее 30 см.	Есть	
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			Есть	
	Кабина: - габариты (глубина X ширина); - ширина дверного проема; - поручни	К К О	Не менее 140 X 110 см. Не менее 80 см. Наличие	Есть Есть	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	З	Наличие	Есть	
	Знак доступности	К, З	Наличие	Есть	
	Пандус внутренний к лестнице №2			Есть	
	Ширина марша	К	Не менее 100 см.		
	Уклон	К	Н/Л – не более 1/12		
	Разворотные площадки, сверху	К	Не менее 150 X 150 см.		
	Поручни с двух сторон: - на высоте; - на высоте; - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О К, З	Наличие 70 см. 85-90 см. Не менее 30 см.	Есть	
	Пандус переносной	К	Наличие	Отсутствует	

	Подъемник для инвалидов		Наличие	Отсутствует	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	Наличие	Отсутствует	
	Эскалатор, траволатор	О	Наличие	Отсутствует	

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещ ения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			Есть	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см.	Есть	
	Габариты зоны обслуживания	К	Не менее 90 X 150 см.	Есть	
	Обслуживание в столовой				
	Ширина проема двери в свету	К, О	Не менее 90 см.	120см.	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	Не менее 120 см.	120см	
	Зона для кресла- коляски	К	Не менее 150 X 150 см.	Есть	
	Стол с высокой рабочей поверхностью	К, О	60-80 см.	54-80см.	
	Обслуживание с перемещением по маршруту №			Есть	
	Ширина полосы движения	К, О	Не менее 120 см.	120 см.	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см.	80 см.	
	Кабина индивидуального обслуживания №			Отсутствует	
	Ширина X глубина	К	Не менее 160 X 180 см.		
	Место для сидения	О	Наличие	Отсутствует	
	Крючки для костылей:	О	Наличие	Отсутствует	
	- на высоте;	О	120 см.		
	- выступ	О	12 см.		
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)			Отсутствует	

	Доля мест для колясочников	К	Не менее 2%	2%	
	Ширина прохода к месту для колясочников	К	Не менее 120 см.	120см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	С	Не менее 1 шт.		

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещени я по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	Наличие	Отсутствует	Установка
	Ширина дверного проема	К	Не менее 90 см.	90см.	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	З	30 см.	Отсутствует	Установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина X ширина); - высота раковины; - опорный поручень	К К О	Не менее 130 X 85 см. 75-85 см. Наличие	150x100см. 50см. Отсутствует	Реконструкция Невозможна Установка
	Кабины: - количество кабин; - ширина дверного проема; - габариты (минимальная глубина X ширина); - опорные поручни; - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина); - крючки для костылей:	К, О К К К, О К О	Не менее 1 ед. Не менее 90 см. Не менее 180 X 165 Наличие Не менее 80 X 120 см. Наличие	3 - 4 ед. 70 см. 90X 70см. Отсутствует Отсутствует	Замена Невозможна Установка Установка

	• на высоте; выступ	О О	120 см. 12 см.		
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Отсутствует	Установка
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	З	30 см.	Отсутствует	Установка
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские 5% от общего числа кабин)					

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещ ения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	З	Наличие	Есть	
	Надписи: - размещение на высоте; - высота прописных букв; - освещенность.	З, Г К, З, Г З З	Наличие Не более 160 см. Не менее 7,5 см. Наличие	Есть 110см. 2,0 см. Есть	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте; - высота прописных букв; - освещенность.	З К, З З З	Наличие Не более 200 см. Не менее 7,5 см. Наличие	Отсутствует Отсутствует	Установка Реконструкция
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения; - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта; - на поручнях лестниц; - на кабинетах санитарно-бытовых	З З З З	Наличие 60-110 см. Наличие Наличие Наличие	Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует	Установка

	помещений.				
	Текстофоны (текстовые телефоны)	С	Не менее 1 шт.	Отсутствует	Установка, реконструкция
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	З, С	Не менее 1 шт.	Отсутствует	Установка
	Таксофоны с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см. (В)	К	Наличие	Отсутствует	Установка, реконструкция
	Речевые информаторы и маяки	З	Наличие	Отсутствует	Установка, реконструкция
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией): - зона слышимости	З	Наличие	Отсутствует	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, З	наличие	Отсутствует	Установка, реконструкция

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Отведенная территория объекта				
	Вход на территорию: - ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К К, О, З	Наличие Не менее 90 см.	Есть 125см.	
	Знак доступности учреждения			Есть	
	Автостоянка посетителей: - расстояние до входа в здание; - доля машино-мест для инвалидов; - размер места со специальным знаком	К, О К, О К	Не более 50 м. Не менее 10% Не менее 350 X 500 см	Есть 10м. Менее 20% Есть	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - ширина полосы движения;	К, О	Не менее 180 см.	200см	

	- указатели направления движения; - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - место отдыха	К, О, С З О	Наличие Наличие Наличие Через 200 м.	Есть Есть Есть	
	Открытая лестница: - высота подъема; - поручни на высоте; - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина); - контрастная окраска первой и последней ступени	 О З З	Справочно 85-90 см. 80 см. Наличие	85см Есть Есть Есть	
	Пандус: - высота подъема; - уклон; - поручни с двух сторон: • на высоте на высоте	К К, О К, О К О	Не более 0,8 м. Н/Л – не более 1/12 Наличие 70 см. 85-95 см.	Есть	

7. Выводы

7.1. Доступность элементов объекта для МГН («Д» - доступно, «Ч»- частично доступно, «Н» - не доступно)

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	З	С
1	Входная группа	Н	Ч	Ч	Д
2	Пути движения	Ч	Ч	Ч	Д
3	Зона обслуживания	Ч	Ч	Д	Ч
4	Санитарно-бытовые помещения	Н	Ч	Ч	Д
5	Средства информации и телекоммуникации	Н	Д	Н	Ч
6	Территория объекта	Ч	Ч	Ч	Ч

7.2. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	З	С
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен	X	X	X	X
3	Объект не доступен				

Члены рабочей группы по обследованию объекта
Заместитель заведующего по АХР
 (должность)

 (подпись)

Стан С.С.

Специалист по кадрам
 (должность)

 (подпись)

Девятова Е.А.
 (ф.и.о.)

«08» сентября 2015 г.

Руководитель объекта
Заведующий МКДОУ «ДС «Непоседы»
 (должность)

 (подпись)

Колесникова С.В.

«08» сентября 2015 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категории инвалидов:

К – инвалиды колясочники; О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения коляски; З – инвалиды с поражением зрения, С – инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов выделены полужирным шрифтом, в графе норматив. Остальные нормативы имеют рекомендательный характер.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движений и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К паспорту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ (при наличии), на которых наносится номер анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.